



INFORME DE COMISION

Hermosillo, Sonora a 6 de Octubre de 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA ATENCIÓN: RAMON BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO

En atención a su aviso de comisión de fecha 30 de Septiembre de 2020 me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Documentación acerca de las obras C-00077/0187 construcción de alcantarillado en el Chapote, municipio de Etchojoa; C-00077/0196 ampliación de alcantarillado en varias calles de Alamos; C-00085/0258 construcción de línea de conducción en Techobampo, Alamos; C-00085/0257 construcción de línea de conducción de agua potable del Quinto Viejo a Campo León, municipio de Etchojoa; C-00085/0273 construcción de tanque para almacenamiento de agua de Singapur, municipio de San Ignacio Rio Muerto.

Lugar: San Ignacio Rio Muerto, Etchojoa y Alamos, Sonora.

Período: Del 30 de Septiembre al 3 de Octubre de 2020.

Resultados: Empezando por el municipio de Etchojoa, relativo a la obra de alcantarillado en el Chapote, entramos en la disyuntiva que se generó derivado de que existen al interior del ayuntamiento áreas operativas que no trabajan en la misma dirección y me encuentro con el problema de que el encargado del organismo operador no estaba de acuerdo en la conexión del emisor de 3" a presión (mismo que viene del cárcamo proyectado) hacia la línea existente de 8" aun cuando ellos fueron quienes solicitaron el proyecto, el Director de Obras intervino a fin de evaluar la capacidad de la línea existente en uso, concluyendo que tenía amplia capacidad para recibir la nueva línea del proyecto. Finalmente recibimos el dictamen técnico que avala la conexión mencionada por parte de ambas dependencias.

Continuando en Etchojoa y acerca de la obra de agua potable del Quinto Viejo a Campo León, se trató el asunto de los permisos del derecho de vía ya que en un tramo aproximado de 450m va la línea en paralelo con la carretera y de respetarse el derecho de via, esta quedaría en la zona de cultivo, motivo por el cual se les requirió el trámite del permiso correspondiente con la Junta Local de Caminos para no contraponernos a los lineamientos legales en la materia. Quedaron de darle para adelante para conseguir dicho permiso, pues como plan B sería un cambio de trazo que vendría a afectar las autorizaciones en el anexo técnico por los cambios que implican a nivel presupuesto.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

RECIBIDO
06 OCT 2020
PARA SU REVISIÓN
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.



En el municipio de Alamos, sobre la ampliación de alcantarillado en varias calles de Alamos, al respecto resultó que la calle Cocoteros tiene asentamientos residenciales lo cual va en contra de los lineamientos del programa, además otras descargas de la misma calle están en zona de baldío, lo cual no genera un beneficio activo. A raíz de esto se les pidió el cambio de trazo pues fue el municipio quien lo propuso, quedando de hacer entrega del nuevo trazo en breve, con lo que procederemos a dar cabal cumplimiento de los lineamientos del programa con los debidos ajustes del anexo técnico y catálogo de conceptos.

En la obra de línea de conducción en Techobampo en la bomba del pueblo de la vinata donde se contempló la conexión de la línea de proyecto, sólo está dando servicio 8 hrs lo cual les representa problemas operativos para cumplir adecuadamente con el servicio público del vital líquido, por tal circunstancia se deberá cambiar el trazo pues se deberán conectar a otra fuente de abastecimiento que les garantice el suministro de agua las 24 hrs del día, fuente que en estos momentos están validando entre las opciones de las que disponen y considerando las cantidades de obra plasmadas en el proyecto para evitar cambios drásticos en el catálogo y así poder ejercer satisfactoriamente la obra en mención. Finalmente en el municipio de San Ignacio Rio Muerto acerca de la construcción del tanque de almacenamiento de agua en Singapur, se requirió el documento oficial que le da certeza jurídica al lote donde se izará dicho tanque, emitido por Sindicatura municipal, esto para garantizar las cantidades consideradas en el proyecto contratado y evitar cambios de ubicación con los consecuentes resultados que ya conocemos.

Solicitando a nuestro residente realizar a satisfacción, los trabajos proyectados con especial apego a la seguridad, funcionalidad, cantidad y calidad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia.

No habiendo más por informar de momento, quedo de usted.

DR. JORGE ALBERTO PABLOS GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIVIENDA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

JORGE ALBERTO PABLOS GARCÍA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

DOCUMENTACIÓN ACERCA DELAS OBRAS: C-00077/0187 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL CHAPOTE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, C-00077/0196 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE ALAMOS, C-00085/0258 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN TECHOBAMPO, ALAMOS, C-00085/0257 CONSTRUCCIÓNDE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE EL QUINTO VIEJO A CAMPO LEÓN, MUNICIPIO DE ETCHOJOA; C-00085/0273 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE SINGAPUR, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO.

Se le comisiona a:

SAN IGNACIO RIO MUERTO, ETCHOJOA Y ALAMOS, SONORA.

Durante el (los) día (s) 30 SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2020

Vehículo No. 32

Marca FORD

Placas VC-31-193

Modelo 2008

Tipo PICK UP F-250

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL ALAMOS, SONORA
LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAEUSCA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



MUNICIPIO DE
SAN IGNACIO, RIO MTO. SON



01/OCT/2020