

INFORME DE COMISION.

Hermosillo Sonora, a 30 de Noviembre de 2020.

ING. RAMÓN B. BUSTAMANTE FEDERICO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 11 de Noviembre de 2020, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Revisar los avances de las Obras: C-00085/0285 Ampliación de la Red de Agua Potable en Colonia Jesús García, en la Localidad de Bahía de Kino; La Obra: C-00085/0284 Ampliación de la Red de Agua Potable en Colonia Bella Vista en la Localidad de Bahía de Kino, ambas en el Municipio de Hermosillo, del Programa FISE 2020.

Lugar: Bahía de Kino, Son.

Periodo: del 13 al 13 de Noviembre de 2020.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a la Localidad de Bahía de Kino, realizando las actividades que a continuación menciono:

(13 de Noviembre 2020).- Nos dirigimos a la Localidad de Bahía de Kino, primeramente a revisar los avances generados a la fecha de la Obra: C-00085/0285 Ampliación de Red de Agua Potable en varias Calles de la Colonia Jesús García, donde se observaron los trabajos de excavación, colocación de plantilla y tuberías de 4" y 3" de diámetro en la Calle Laguna de Catemaco, además de los trabajos de compactación de zanjas, prueba hidrostática de tuberías en los primeros 364 ml de red; teniendo con ello un avance en general del 19% de la Obra, todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Más tarde nos trasladamos a revisar los avances de la Obra: C-00085/0282 Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Puerto Peñasco, en compañía del Superintendente, se revisó nuevamente los avances generados de la obra, encontrando que ya se tienen instalados los 232 ml de tubería PVC hidráulica de 4" de diámetro RD-26, 26 tomas domiciliarias completas con manguereo, bota, llave de banqueta y la Instalación del columpio completo (sin medidor), quedando pendiente la instalación de 3 tomas y la terminación de la Caja de Control de Válvulas para ese sector. Ya realizada la prueba Hidrostática de la tubería a 70 lbs de presión por un lapso de 30 minutos no teniendo perdidas de presión en la misma. Con todo eso se tiene un avance en general del 97%, quedando pendiente la última revisión del sector para la entrega recepción al Organismo Operador de Agua de Hermosillo. Una vez terminado el recorrido de nuestra comisión, nos trasladamos a la ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
30 DIC 2020
PARA SU REVISIÓN
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA**

Hermosillo, Sonora, 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR AVANCES DE LAS OBRAS: C-00085/0285 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA JESÚS GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO; LA OBRA C-00085/0284 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA BELLA VISTA EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO, AMBAS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, DEL PROGRAMA FISE 2020.

Se le comisiona a:

BAHÍA DE KINO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 13 **NOVIEMBRE** AL 13 DE **NOVIEMBRE** DE 2020

Vehículo No. 7

Marca FORD

Placas VC-31-181

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	60 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

**LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**