



Hermosillo, Sonora a 21 de Julio de 2015.

INFORME DE COMISIÓN

C.P. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Presente, -

En cumplimiento a la Comisión de fecha 20 de Julio del presente, me permito rendir el siguiente informe:

Objetivo: REALIZAR VERIFICACIÓN FÍSICA A OBRAS DEL PROGRAMA FAFEF 2015.

Lugar: SAN MIGUEL DE HORCASITAS, URES, RAYÓN, SONORA.

Periodo: Del 20 al 21 de Julio de 2015.

Resultados: La obra Ampliación de red de alcantarillado en Pesqueira, inicia con el trazo y la excavación para la colocación de subcolector con tubería de 12" de PVC, se tienen instalados aproximadamente 900 m., de red de atarjeas se tienen instalados 1500 m de tubería PVC de 4", construidos 12 pozos de visita, para un avance de 54%.

Se indicó al contratista el sitio de inicio de la obra Ampliación de la red de agua potable en Pesqueira colonia El Manto.

Se analizaron las propuestas de inversión de los municipios de Ures y Rayón determinando que son viables de ejecución.

A t e n t a m e n t e

ING. HECTOR BERMUDEZ HUERTA
Coordinador de Área

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información en éste formato es real y Manifiesto el conocer las sanciones que se aplicarán en caso de incurrir en falsedad.

C.c.p. – archivo

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

R E C I B I D O
03 AGO 2015

Lupita Padilla
PARA SU RELACIÓN
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
R E C I B I D O
21 JUL. 2015
Amalia 14:45 hrs.
DIRECCIÓN GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

Hermosillo, Sonora, 20 de julio de 2015

ING. HÉCTOR BERMÚDEZ HUERTA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REALIZAR VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA C-00077/0003 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN PESQUEIRA, SMH Y ANÁLISIS DE PROYECTOS EN URES Y RAYÓN.

Se le comisiona a:

SAN MIGUEL DE HORCASITAS, URES Y RAYÓN, SONORA.

Durante el (los) día (s) 20 AL 21 DE JULIO DE 2015

Vehículo No. 80

Marca TOYOTA

Placas VC-31-214

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	30 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

PA

C. P. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Norberto Chargoy - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

OOMAPAS
SAN MIGUEL DE
HORCASITAS, SONORA