

INFORME DE COMISION

Hermosillo, Sonora a 07 de Abril del 2016

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
P R E S E N T E.-

En cumplimiento al aviso de comisión del día 11 de Marzo del presente año, me permito rendir el siguiente informe de las actividades en el municipio de Cajeme, Sonora.

OBJETIVO: Verificar las siguientes Obras: Construcción de baños con descarga domiciliaria en Cd. Obregón, Pueblo Yaqui, Campo 5, Quetchehueca y Construcción de baños con Biodigestores en Quetchehueca, Rehabilitación de la red de Alcantarillado en colonia Centro, Localidad Esperanza, Rehabilitación de la red de Agua Potable en varias calles de la Col. Centro, Localidad Esperanza, Rehabilitación de Planta Potabilizadora Villa Bonita.


LUGAR: Varias localidades de Cajeme, Sonora.
PERIODO: del 29 de Marzo al 01 de Abril 2016.

El día 29 de Marzo.

Se inició con el traslado al municipio de Cajeme con la finalidad de hacer recorrido y visita a los beneficiarios de la obra Construcción de baños con descarga domiciliaria en la colonia Javier Lamarque Cano, Pueblo Yaqui; se encontró con un total de 32 baños terminados al 95% con detalles como fugas en tinaco, tubería, en pintura, falta de Registros y perfilado de puertas y ventanas. Construcción de baños con descarga domiciliaria en la colonia Mártires de San Ignacio, Pueblo Yaqui; se encontró con un total de 10 baños terminados al 95% con detalles como fugas en tinaco, tubería, en pintura, falta de Registros y perfilado de puertas y ventanas.

El día 30 de Marzo.

Se continuo con el recorrido y visita a los beneficiarios de la obra Construcción de baños con descarga domiciliaria en la colonia Ampl. Rodolfo Félix Valdez, Pueblo Yaqui; se encontró con un total de 7 baños terminados al 95% con detalles como fugas en tinaco, tubería, en pintura, falta de Registros y perfilado de puertas y ventanas. Construcción de baños con descarga domiciliaria en la Comunidad Cuauhtémoc (Campo 5, se encontró con un total de 20 baños terminados al 93% con detalles como fugas en tinaco, tubería, en pintura, falta de Registros, ventanas y perfilado de puertas y ventanas.



El día 31 de Marzo.

Construcción de baños con descarga domiciliaria en Quetchehueca; se encontró con un total de 37 baños terminados al 92% con detalles como fugas en tinaco, tubería, en pintura, falta de Registros, enjarre en área de regadera y perfilado de puertas y ventanas. Construcción de baños con descarga domiciliaria en Quetchehueca; se encontró con un total de 5 baños terminados al 100% con detalles como perfilado de puertas y ventanas. Construcción de baños con Biodigestores en Quetchehueca; se encontró con un total de 5 baños terminados al 100% y 3 baños no instalado el biodigestor debido a que el nivel friático del canal de riego levanta los tinacos.

El día 01 de abril.

Concluyó mi comisión y el traslado a Hermosillo, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos.

Sin más, le envío un cordial saludo, quedando pendiente de cualquier duda o comentario.

Cabe señalar, que por motivos administrativos, se reestructuró el periodo de comisión: del 28 al 31 de Marzo del 2016, por el 29 de Marzo al 01 de Abril del 2016.

ATENTAMENTE:



ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA
COORDINADOR DE AREA

C.c.p. Archivo



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FOLIO: 026

Hermosillo, Sonora, 11 de marzo de 2016

ING. CARLOS DAVID HERNÁNDEZ MEDINA
PRESENTE.

Con el propósito de

VERIFICAR LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGAS DOMICILIARIA EN LAS COMUNIDADES CD. OBREGÓN: PUEBLO YAQUI, CÓCORIT, ESPERANZA, CAMPO 5 Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN QUETCHEHUECA; REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA CENTRO, LOCALIDAD ESPERANZA; REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. CENTRO, LOCALIDAD ESPERANZA, REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA VILLA BONITA.

Se le comisiona a

CAJEME, SONORA.

Durante el (los) día (s) 29 MZO. AL 01 DE ABRIL DE 2016

Vehículo No. 84

Marca TOYOTA

Placas VC-31 218

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET.	60 Litros
CASSETAS	\$0.00
GASOLINA	\$480.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso Garcia Ramirez Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

